

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
Ямало-Ненецком автономном округе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Салехард, ул. Титова, 10
(место составления акта)

“ 19 ” Ноября 20 18 г.
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 611

По адресу/адресам: ЯНАО, город Салехард, улица Республики, 31

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Л.А. Нечепуренко № 611 от 15.10.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” Ноября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 15 ” Ноября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 19 ” Ноября 20 18 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (5 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«Директор МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» Костюкевич Елена Фёдоровна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт санитарного надзора и надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Дмитриева Надежда Сергеевна; ведущий специалист-эксперт санитарного надзора и надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Ситдикова Елена Ансаровна; фельдшер-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» Некрасова Ксения Александровна; химик-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» Литвиненко Виталий Викторович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Костюкевич Елена Фёдоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» находится в ведомстве Департамента образования г. Салехарда, имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 2137 от 23.09.2014 г., предоставлена на срок – бессрочно. На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» проводится обучение учащихся 1,2,3 ступеней образования. Количество учащихся на первое полугодие 2018-2019 учебного года составило 1050 человек: учащихся 1 ступени (1-4 классы) 483, учащихся 2 ступени (5-9 классы) 504, учащихся 3 ступени (10-11 классы) 63. **Наполняемость классов составляет 30 человек во 2 В и 2 Г, что не соответствует п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2521-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».**

Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет наружное искусственное освещение. На территории школы выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала, который расположен в отдельно пристроенном здании, соединенный с основным зданием отопляемым переходом. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны установлены 3 контейнера для сбора мусора на расстоянии 25 м. от здания школы. Уровни шума на территории общеобразовательного учреждения не превышают гигиенические нормативы. В здании выделены 3 блока: Блок А - учебные помещения начальных классов с выходами на участок; Блок В, С - учебные помещения для учащихся 2 и 3 ступеней обучения.

Гардеробы размещены на 1 этаже с достаточным количеством мест для каждого класса, оснащены вешалками для одежды и ячейками для обуви. Площадь учебных кабинетов достаточная. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы лаборантскими.

В учебном блоке для начальной школы размещены учебные помещения с рекреациями, туалеты для обучающихся. Начальные классы обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях. Обучающиеся II – III ступени образования занимаются по классно-кабинетной системе. Кабинет информатики оборудован индивидуальными одноместными столами для работы с ПЭВМ, а также партами для письменной работы. **В нарушении п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в кабинете информатики классная доска (с использованием мела) не оборудована местным освещением - софитами.**

Спортивный зал расположен на первом этаже, имеются снарядные для хранения спортивного инвентаря, помещения для хранения уборочного инвентаря, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, туалетные и душевые. Раздевалки для мальчиков и девочек оборудованы вешалками для одежды и скамейками. Бассейна в школе нет.

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Унитазы оборудованы сиденьями из пластика и допускают их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, установлены педальные ведра для сбора мусора, у раковин для мытья рук установлены электросушилки.

Во всех учебных помещениях, лаборантских, мастерских, кабинетах домоводства, в помещениях медицинского назначения установлены умывальные раковины.

Отделка помещений соответствует санитарным нормативам – стены и потолок окрашены краской светлых тонов, которая может обрабатываться влажным способом и с применением дезинфекционных средств, на полу в классах линолеум, в коридоре – плитка. Туалетные комнаты с отделкой на стенах и полу плиткой. На каждом этаже расположены помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря.

В качестве ученической мебели используются столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные. Учебная мебель столы и стулья промаркированы. Парты расставлены по номерам меньшие – ближе к доске большие – дальше. Мебель расставлена в соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В школе имеются столярная и слесарная мастерские. Практические занятия проводятся для учащихся 5-7 классов.

Мастерская оборудована верстаками, расставленными перпендикулярно светонесущей стене (свет падает слева). Расстояние между верстаками составляет 1 м в передне – заднем направлении. Верстаки регулируемые по росту. В слесарной мастерской тиски закреплены к верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями, верстаки оснащены предохранительной сеткой, высотой до 0,7 м. В слесарной мастерской установлено оборудование: сверлильные станки, точильные станки, токарные станки, все находятся в рабочем состоянии. Все станки оборудованы предохранительным стеклом и местным освещением. Столярные верстаки оснащены подставками для ног. В слесарном и столярном кабинетах установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, имеются бумажные полотенца.

Имеется два кабинета домоводства один кабинет для приготовления пищи, второй кабинет для кройки и шитья. Кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления пищи оборудован в соответствии с п. 5.12. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, соответствует п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Здание имеет централизованное отопление и вентиляцию. Отопительные приборы имеют ограждение. Согласно представленному протоколу измерений (испытаний) № 10526 от 09.11.2018 г. установлено, что параметры микроклимата в помещениях школы (Слесарная мастерская, столярная мастерская, Кабинет № 113, кабинет № 103, кабинет № 323), в которых проводились измерения, не соответствуют требованиям п. 6.2., п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по показателям «температура» и «влажность». Условия для проведения проветривания имеются, учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные во время уроков. Механической вытяжной вентиляцией оборудованы мастерские и кабинеты домоводства, где установлена плита. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащена бытовыми термометрами.

Все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение. В учебных помещениях предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). В учебных помещениях система общего освещения представлена потолочными светильниками. Предусмотрено люминесцентное освещение.

Согласно представленному протоколу измерений (испытаний) № 10527 от 09.11.2018 г. установлено, что уровни искусственной освещенности в помещениях МАОУ «СОШ № 1 им. В.И. Королькова», в которых проводились измерения, соответствуют требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Использованные (неисправные, перегоревшие) люминесцентные лампы собираются в специально выделенном на территории школы помещении в специальных контейнерах – утилизация в ООО «ЛюминоФор».

Здания школы оборудовано централизованной системой холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализацией. Согласно представленным протоколам испытаний (исследований) № 10520 от 08.11.2018 г. установлено, что проба воды из централизованной системы питьевого водоснабжения (проба № 10), отобранная в 10:00 ч. 06.11.2018 г. на пищеблоке (горячий цех) школы, не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» по микробиологическим (ОКБ составило 2,7 КОЕ в 100мл при гигиеническом нормативе «не допускается») показателям. Питьевой режим организован в соответствии с требованием к организации питьевого режима в образовательных учреждениях посредством стационарных питьевых фонтанчиков, обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

Обучение очной формой для детей и подростков в возрасте 6,6 лет – 18 лет фактически проводится в три смены, согласно представленному расписанию 1 смена (2-ые, 4-5 –ые, 7-11 классы, с 8.30 до 14.40 ч.) 1 смена (6-ые, 3-а, б, в классы, с 11.20 до 16.30 ч), 2 смена (3-г класс с 14.00 до 19.10 ч.) что нарушает требования п. 10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Согласно представленному расписанию звонков на 2018-2019 учебный год между сменами отсутствуют получасовые перерывы необходимые для влажной уборки помещений и проветривания - это является нарушением п. 10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Продолжительность урока составляет для учащихся 1 классов - 35 мин., для учащихся 2 и 3 уровней образования - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками у 1 класса составляет 15-25 мин. Для учащихся 2,3 ступеней образования составляет от 10 до 20 мин., что соответствует требованиям п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Расписание уроков для 1-х классов на I четверть 2018-2019 учебного года, не соответствует п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», расписание уроков составлено без учёта дневной нагрузки, так как наиболее сложные предметы (Русский язык, математика) стоят среди первых. Более сложные предметы следует чередовать с менее сложными по шкале трудности. Наибольший объём учебной нагрузки в течение недели приходится на вторник и среду. В нарушении п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», расписание уроков составлено без учёта дневной нагрузки, так как наиболее сложные предметы (Русский язык, математика) стоят среди первых. Более сложные предметы следует чередовать с менее сложными по шкале трудности. Наибольший объём учебной нагрузки в течение недели приходится на вторник и среду.

Питание в образовательном учреждении организовано на продовольственном сырье и полуфабрикатах, которые производят и реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. Буфеты - раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий. Пищеблок имеет следующий набор помещений: варочный цех, мясной цех, рыбный цех, овощной цех, моечная. Технологического оборудования в цехах достаточно, всё оборудование находится в рабочем состоянии. Технологическое

оборудование для сырой и готовой продукции раздельное, разделочные доски и ножи промаркированы не в соответствии с п. 4.10. 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», что является нарушением, не допускается маркировка СП - сырая продукция. Мытье кухонной и столовой посуды, проводится как вручную, так и в посудомоечных машинах. Ванны для мытья столовой посуды пролитрованы, имеются пробки. Столовой и кухонной посуды достаточно, посуда в удовлетворительном состоянии.


Холодильное оборудование в достаточном количестве. Температурный режим холодильного оборудования контролируется медицинским работником с занесением записи в журнал. Имеется складское помещение (кладовые сухих продуктов и сыпучих продуктов, для хранения овощей). В кладовой обеспечены условия для хранения продуктов питания.

Примерное меню блюд имеется, согласовано с Управлением Роспотребнадзора, технологические карты на блюда имеются. При анализе документации (журнала бракеража готовой продукции) установлено, что повторяемость блюд не отмечается. При анализе Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья установлено, что продукты принимаются с сопроводительными документами, удостоверяющие их качество и безопасность. Срок реализации соблюдается.

Организовано дополнительное питание обучающихся через буфет. В момент проведения проверки 06.11.2018г., в нарушение п. 6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" установлено, что при наличии согласованного и утвержденного ассортиментного перечня буфетной продукции, в реализации находится продукция не заявленная к согласованию, а именно напитки содержащие в своем составе консерванты («Фьюз ти» зелёный чай клубника и малина); напиток безалкогольный ароматизированный негазированный «Ноор грушевый вкус»), шоколадные батончики торговых марок «Сникерс», «Несквик», «Баунти», «Твикс», «Кит кат», шоколад торговой марки «Бабаевский» массой более 25г., конфеты «Ментос» в драже массой более 25 г., Халва «Микс»(вне ассортимента).

На момент проверки были предоставлены 27 из 127 личных медицинских книжек, так как работники общеобразовательного учреждения проходят периодический медицинский осмотр, в соответствии с Приказом № 479 – О «О проведении периодического медицинского осмотра работников» подписанный директором школы Костюкевич Е.Ф., в предоставленных медицинских книжках нарушений не выявлено. Согласно приказу № 479 – О, работники МАОУ СОШ №1 должны пройти медицинский осмотр в Федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Западно – Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» в срок с 01 октября по 30 ноября 2018 года.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение № 01-416-Р от 13.11.2018г., протоколы лабораторных исследований и измерений № 10471 от 07.11.2018 г., №10480, 10510-10511, 10520 от 08.11.2018 г., № 10526-10529 от 09.11.2018 г., № 10531-10532, 10538, 10554,10583 от 09.11.2018 г., № 10610, 10638, от 12.11.2018 г., № 10670-10677 от 13.11.2018 г., предписание № 68

Подписи лиц, проводивших проверку:

Е.А. Ситникова *Ситникова Е.А.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Костюкович Елена Сергеевна, директор
МАОУ СОШ №1

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“19” 11 2018 г.

[Подпись]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)